



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ

ряды номинальных мощностей,
напряжений и частот

ГОСТ 12139—84
(СТ СЭВ 4434—83)

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ

Ряды номинальных мощностей,
напряжений и частотElectric rotary machines, Ranges of rated
output, voltages and frequenciesГОСТ
12139—84

(СТ СЭВ 4434—83)

Взамен
ГОСТ 12139—74

ОКП 01 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 октября
1984 г. № 3735 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вращающиеся электрические машины с номинальными мощностями до 10000 кВт, напряжением до 10500 В и частотой до 18000 Гц.

Стандарт в части номинальных мощностей не распространяется на генераторы для летательных аппаратов; в части номинальных напряжений и частот — на машины, предназначенные для применения в бортовых системах средств наземного и воздушного транспорта и специального назначения.

Стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 4434—83, Публикациям МЭК 72 (1971 г.) 72А (1970 г.) в части рядов номинальных мощностей. В стандарте учтены требования Публикаций МЭК 38 (1975 г.) и 196 (1965 г.).

1. НОМИНАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

1.1. Номинальные мощности электрических машин должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1 в соответствии с ГОСТ 8032—84.

Для модификаций электрических машин допускается применение мощностей, выбранных из ряда R20 или R40.

1.2. Номинальные мощности синхронных двигателей, начиная с 1 кВт, указывают при коэффициенте мощности 0,9 (при опережающем токе).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Июнь 1986 г.

© Издательство стандартов, 1986

1.3. Для генераторов электроагрегатов и электростанций устанавливают дополнительный ряд мощностей: 0,5; 1,0; 2,0; 8,0; 16,0; 60,0; 100,0 кВт.

1.4. Номинальные мощности электрических машин должны соответствовать их работе при номинальных значениях напряжения, частоты переменного тока, коэффициента мощности, а также условий и режимов работы, установленных в стандартах или отраслевой нормативно-технической документации.

1.5. Для ролганговых, краново-металлургических и тяговых двигателей, двигателей погруженных насосов и электробуров, а также для электрических машин, характеризующихся не мощностью,

Таблица 1

Вт				кВт					
0,010	0,10	1,0	10	—	—	(10)	(100)	1000	10000
—	—	—	—	—	1,1	11	110	(1120)	—
—	—	—	—	0,12	—	—	(125)	1250	—
—	—	—	—	—	—	(13)	132	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	(1400)	—
—	—	—	—	—	1,5	15	150	—	—
—	0,16	1,6	16	—	—	(17)	160	1600	—
—	—	—	—	0,18	(1,8)	18,5	185	(1800)	—
—	—	—	—	—	—	(20)	200	2000	—
—	—	—	—	—	2,2	22	220	(2250)	—
0,025	0,25	2,5	25	0,25	—	(25)	250	2500	—
—	—	—	—	—	—	—	280	(2800)	—
—	—	—	—	—	3,0	30	300	—	—
—	—	—	—	—	—	—	315	3150	—
—	—	—	—	—	—	(33)	335	—	—
—	—	—	—	—	—	—	355	3550	—
—	—	—	—	0,37	3,7	37	375	—	—
—	0,4	4,0	40	—	4,0	(40)	400	4000	—
—	—	—	—	—	—	—	425	—	—
—	—	—	—	—	—	—	450	(4500)	—
—	—	—	—	—	—	—	475	—	—
—	—	—	—	—	—	(50)	500	5000	—
—	—	—	—	—	—	—	530	—	—
—	—	—	—	0,55	5,5	55	560	(5600)	—
0,060	0,60	6,0	60	—	—	—	600	—	—
—	—	—	—	—	6,3	63	630	6300	—
—	—	—	—	—	—	—	670	—	—
—	—	—	—	—	—	—	710	(7100)	—
—	—	—	—	—	—	—	750	—	—
—	—	—	—	0,75	7,5	75	750	—	—
—	—	—	—	—	—	(80)	800	8000	—
—	—	—	—	—	—	—	850	—	—
—	—	—	90	—	(9)	90	900	(9000)	—
—	—	—	—	—	—	—	950	—	—

Примечание. Значения, указанные в скобках, применять по согласованию между изготовителем и потребителем.

а током или входным и выходным сопротивлениями, приведенный в стандарте ряд является рекомендуемым.

1.6. По согласованию с потребителем номинальные выходные мощности электромашинных усилителей и однокорпусных преобразователей могут отличаться от значений, приведенных в табл. 1.

1.7. Допускается вместо мощности двигателей указывать момент на валу в Н·м, при этом численное значение номинального момента должно соответствовать указанному в табл. 1.

2. НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

2.1. Номинальные напряжения электрических машин должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

В

Генератор постоянного тока	Двигатель постоянного тока	Генератор переменного тока	Двигатель переменного тока
—	1,0	—	—
—	1,5	—	—
—	2,0	—	—
—	3,0	—	—
—	4,0	—	—
6,0	6,0	6,0	6,0
9,0	9,0	—	—
12,0	12,0	12,0	12,0
24,0	24,0	24,0	24,0
28,5	27,0	(28,5)	(27,0)
36,0	36,0	(36,0)	(36,0)
(42,0)	(42,0) (40,0)	42,0	42,0 (40,0)
48,0	48,0	—	—
62,0	60,0	62,0	60,0
115	110	115	110
230	220	230	220(127/220)
375	340	—	—
—	—	230/400	220/380
—	—	240/415	230/400
—	—	400	380
460	440	400/690	380/660
—	—	(525)	(500)
630	600	—	—
690	660	690	660
—	—	1050	1000
—	—	1200	1140
3300	3000	3150	3000
—	—	6300	6000
—	—	10500	10000

Примечание. Значения, указанные в скобках, применять по согласованию между изготовителем и потребителем.

2.2. Кроме указанных в таблице значений, двигатели переменного тока могут изготавливаться на напряжения 115 и 220/440 В.

3. НОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ

3.1. Номинальные частоты электрических машин должны соответствовать значениям 50, 400, 1000, 2000, 4000, 10000, 18000 Гц.

Дополнительно допускается применение следующих частот: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 8000 Гц.

3.2. Допускаемые отклонения номинальных частот — по ГОСТ 6697—83.

НОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

Номинальные частоты вращения должны соответствовать приведенным в ГОСТ 10683—73.

Дополнительно допускается применение следующих частот вращения:

для синхронных генераторов — номинальные частоты вращения 1800 и 3600 об/мин;

для синхронных двигателей — номинальные частоты вращения 900, 1200, 1800, 3600, 4800, 18000, 36000, 48000, 72000, 96000, 144000 и 300000 об/мин;

для асинхронных двигателей — синхронные частоты вращения 214,3, 900, 1200, 1800, 3600 и 4800 об/мин.

Редактор *В. С. Аверина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 13.06.86 Подл. и печ. 01.08.86 0,5 усл. л. и 0,5 усл. кр.-отт. 0,28 уч.-изд. л.
Тираж 16 600 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопроспектский пер. 3
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2296