

ГОСТ 18986.8—73

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ОБРАТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 1—2001

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Метод измерения времени обратного
восстановленияГОСТ
18986.8—73Semiconductor diodes. Method for measuring
reverse recovery time

МКС 31.080.10

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые импульсные и выпрямительные диоды и устанавливает метод измерения времени обратного восстановления.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18986.0.

Требования разд. 4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Температура окружающей среды при измерении должна быть в пределах $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

1.2. Прямой ток, обратное напряжение или обратный ток, при которых измеряют время обратного восстановления диода, должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).


1.3, 1.4. (Исключены, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Принципиальная электрическая схема измерения времени обратного восстановления должна соответствовать указанной на черт. 1.

2.2. От генератора $G1$ через измеряемый диод VD и входное сопротивление $R_{вх}$ измерительного устройства P подают постоянный или импульсный ток в течение времени, достаточного для установления в измеряемом диоде неравновесных носителей заряда, соответствующего протекающему току.

Затем от генератора $G2$ подают импульс обратного напряжения, запирающий измеряемый диод (при импульсном прямом токе допускается подача постоянно обратного напряжения).



Черт. 1

$G1$ — генератор прямого тока с выходным сопротивлением $R_{вых1}$; $G2$ — генератор импульса обратного напряжения с выходным сопротивлением $R_{вых2}$; $X1, X2$ — выводы; VD — измеряемый диод; P — измерительное устройство с входным сопротивлением $R_{вх}$; B — точка земли


времени от момента прохождения через нуль тока диода до момента, в который уменьшающийся обратный ток диода становится равным заданному отсчетному значению обратного тока $i_{обр.отс}$.

Этюра изображения временных параметров импульсов прямого и обратного напряжений, определяемых при короткозамкнутых выводах $X1$ и $X2$ (черт. 1), показана на черт. 2.


Этюра тока, протекающего в цепи диода, показана на черт. 3.

Этюра установления обратного напряжения на диоде между точками $X1$ и землей B (черт. 1) показана на черт. 4.


2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



Черт. 2



Черт. 3



$$(R_{накл} = R_{сх}; \\ R_{накл} + R_{сх} = R_{с})$$

Черт. 4

2.3. Генератор $G1$ должен обеспечивать подачу через измеряемый диод постоянного или импульсного прямого тока заданного значения, при этом должны выполняться следующие требования:

а) значение прямого тока должно задаваться через диод с погрешностью в пределах $\pm 3\%$ для постоянного прямого тока и в пределах $\pm 10\%$ для импульсного прямого тока;

б) длительность импульса прямого тока должна быть не менее $5 t_{отс}$ для диода измеряемого типа;

в) неравномерность вершины импульса прямого тока при длительности $5 t_{отс}$, отсчитанной от момента подачи импульса обратного напряжения, должна быть в пределах $\pm 5\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Генератор $G2$ должен обеспечивать подачу импульса обратного напряжения на измеряемый диод (при импульсном прямом токе допускается подача постоянного обратного напряжения). При этом должны быть выполнены следующие требования:

а) амплитуда обратного напряжения $U_{обр.н}$ или обратный ток $I_{обр.макс}$ должны быть установлены с погрешностью в пределах $\pm 10\%$;

б) выходное сопротивление $R_{накл.2}$ генератора $G2$ должно быть таким, чтобы суммарное сопротивление ($R_{с} = R_{сх} + R_{накл.2}$) в цепи для тока обратного восстановления измеряемого диода VD соответствовало значению, установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Для диодов с $t_{отс} < 10$ нс предпочтительно значение суммарного сопротивления ~ 100 Ом $\pm 20\%$;

в) длительность импульса обратного напряжения τ_n от генератора $G2$ должна быть не менее $5 t_{отс}$ при применении осциллографического устройства. При применении других измерительных устройств длительность τ_n может быть уменьшена, при этом должно выполняться $\tau_n \geq 2 t_{отс}$. Частота

импульсов должна соответствовать значению, установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов;

г) неравномерность вершины импульса обратного напряжения при длительности $2t_{\text{инс}}$ должна быть в пределах $\pm 10\%$;

д) время нарастания $t_{\text{нр}}$ импульса обратного напряжения между уровнями 0,1 и 0,9 его амплитуды, измеряемое при короткозамкнутых выводах $X1$ и $X2$, должно удовлетворять условию $t_{\text{нр}} \leq 0,2t_{\text{инс}}$.

Время нарастания $t_{\text{нр}}$ должно быть определено с погрешностью в пределах $\pm 10\%$;

е) цепи генераторов $G1$ и $G2$ могут быть разделены включением разделительного конденсатора на выходе генератора $G2$. При этом емкость конденсатора C в фарадах должна удовлетворять условию

$$C \geq 20 \frac{I_{\text{нр}} \cdot \tau_{\text{н}}}{U_{\text{обр. н}}} .$$

2.5. Устройство P должно обеспечивать измерение временного интервала, соответствующего переходному процессу изменения обратного тока диода от момента прохождения им значения нуля до момента спада обратного тока до заданного отчетного уровня.

Устройство P может быть как осциллографическим, так и безосциллографическим (например быстродействующий амплитудный дискриминатор), при этом должны быть выполнены следующие требования:

а) время нарастания переходной характеристики измерительного устройства не должно превышать $0,2 t_{\text{инс}}$, которое указывается в стандартах или технических условиях (ТУ) на диоды конкретных типов;

б) для обеспечения согласования и достижения необходимой чувствительности измерительного устройства P рекомендуется иметь входное сопротивление $R_{\text{вх}}$ измерительного устройства равным 50 Ом (для диодов с $t_{\text{инс.обр}} < 10$ нс). Допускается значение $R_{\text{вх}}$ в пределах от $0,1 R_{\Sigma}$ до $1 R_{\Sigma}$, где R_{Σ} — суммарное общее сопротивление цепи переходного обратного тока измеряемого диода, значение которого устанавливают в стандартах или ТУ на диоды конкретных типов;

в) допускается шунтирование сопротивления $R_{\text{вх}}$ диодом в такой полярности, чтобы через него протекал прямой ток измеряемого диода, при этом время обратного восстановления шунтирующего диода должно быть менее одной трети значения $t_{\text{инс}}$ измеряемого диода;

г) входная емкость измерительного устройства $C_{\text{вх}}$ должна удовлетворять условию

$$C_{\text{вх}} \leq \frac{t_{\text{инс}}}{5 R_{\text{вх}}} ;$$

д) калибровка шкалы длительностей устройства P должна быть обеспечена с погрешностью в пределах $\pm 10\%$.

2.4, 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.6. Уровень отсчета тока обратного восстановления $i_{\text{инс}}$ и погрешность его определения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Распределенная емкость схемы C в фарадах между выводами $X1$ и $X2$ должна удовлетворять условию

$$C \leq \frac{0,2 t_{\text{инс}}}{R_{\text{вх}} + R_{\text{вх}2}} .$$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Индуктивность L в контуре, образованном элементами измеряемого диода $R_{\text{вх}}$, $R_{\text{вх}2}$, должна быть сведена к возможному минимуму, и ее расчетное значение не должно превышать $0,1 (R_{\text{вх}} + R_{\text{вх}2}) t_{\text{инс.обр}}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Измерение $t_{\text{вос.обр}}$ проводят следующим образом.

Между выводами X1 и X2 схемы (черт. 1) включают измеряемый диод. На диод подают режим измерения (заданный прямой ток $I_{\text{пр}}$ и обратное напряжение $U_{\text{обр.н}}$ заданного значения или значения, при котором $U_{\text{обр.н}}$ через диод достигает заданного значения).

По устройству P на заданном отсчетном уровне тока измеряют временной интервал, ограничиваемый переходным процессом обратного восстановления.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения времени обратного восстановления должна быть в пределах $\pm 25\%$ с доверительной вероятностью 0,997.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.07.73 № 1723

Изменение № 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 18.02.93)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1439

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Раздел
ГОСТ 18986.0—74	Вводная часть

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

5. ИЗДАНИЕ (май 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1982 г., июле 1995 г. (ИУС 9—82, 10—95)

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 31.05.2004. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,47. Тираж 80 экз.
С 2474. Зак. 201.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Калужской типографии стандартов.
Отпечатано в ИПК Издательство стандартов