

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

22.12.2015

№ 9/1451-17

Москва

Об утверждении и введении
в действие Изменения № 1
к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013

Во исполнение пункта 2 приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 13.11.2015
№ 9/1261-П «Об исполнении Единого отраслевого порядка взаимодействия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 21.02.2016 Изменение № 1 к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 27.01.2014 № 9/65-П (далее – Изменение № 1, приложение).

2. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» – дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» принять Изменение № 1 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора – директору Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов Паламарчуку А.В. в срок до 30.12.2015 ознакомить с Изменением № 1 генподрядчиков сооружения Нововоронежской АЭС (энергоблоки № 6, № 7), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, № 2), Ростовской АЭС (энергоблок № 4), Курской АЭС-2 (энергоблоки № 1 и № 2).

4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке Изменение № 1 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

Генеральный директор

А.Ю. Петров

С.В. Гушин, (495) 994-48-42



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 22.12.2015 № 9/1451-П

Изменение № 1

к РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций»
(введено в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 27.01.2014 № 9/65-П)

1. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.39 в следующей редакции:

«3.39 **сопроводительная документация:** Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые предприятием-изготовителем совместно с продукцией в соответствии с договором поставки.»

2. Пункт 9.1 изложить в новой редакции:

«9.1 Контроль выполнения технологических и/или контрольных операций (испытаний) продукции по контрольным точкам плана качества осуществляется уполномоченной организацией и организациями-участниками работ по оценке соответствия продукции на основании уведомлений о контроле и приемочной инспекции, которые оформляет предприятие-изготовитель на основании контрольных точек плана качества (приложения Д и Е).


П р и м е ч а н и е - Допускается дополнять форму уведомлений о контроле и приемочной инспекции дополнительными столбцами и строками.

Срок проведения приемочной инспекции не может превышать по продукции, изготовленной по одному плану качества, 3 (трех) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления – не более 5 (пяти) рабочих дней. Сроки проведения приемочной инспекции включают в себя:

- время работы комиссии по проведению приемочной инспекции;
- время на оформление результатов работы комиссии.

П р и м е ч а н и е – перечень оборудования с длительным циклом изготовления утверждается приказом Госкорпорации «Росатом».»

Директор по качеству

/ /  —

В.Н. Блинков