

Изменения и дополнения СН 139-67

Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 276 утверждены и с 1 февраля 1974 г. введены в действие приведенные ниже изменения и дополнения Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений промышленности строительных материалов, конструкций и изделий (СН 139-67), утвержденных приказом Госстроя СССР от 31 марта 1967 г. № 50.

Наименование раздела 1 «Область распространения» заменена наименованием «Общие положения».

Раздел 1 дополнен пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать по нормам технологического проектирования или по специальным перечням производств, устанавливающим категории взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, составленным и утвержденным Минстройматериалов СССР.

Если при применении, производстве, переработке, обработке и хранении новых неорганических, органических и полимерных веществ и материалов возможно выделение взрыво- и пожароопасных газов, паров и дыли, категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности устанавливаются Министерством на основании результатов специальных исследований».

Пункт 2.3 и таблица 1 утратили силу.

Пункт 3.4 изложен в следующей редакции:

«3.4. Производства следует размещать в одном общем помещении, если это не противоречит условиям технологического процесса, са-

нитарно-гигиеническим требованиям и требованиям обеспечения взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности».

В пункте 3.17 слова «Указаниями по проектированию полов производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий (СН

В пункте 7.2 слова «табл. 4» заменены словами «главой СНиП по проектированию полов».

вами «табл. 5».

Пункт 7.3. Первый абзац изложен в следующей редакции:

«7.3. Определение электрических нагрузок электроприемников с переменным графиком нагрузки на всех ступенях питающих и распределительных сетей должно производиться, как правило, по методу коэффициента использования и коэффициента максимума в соответствии с действующими указаниями по определению электрических нагрузок в промышленных установках».

В пункте 7.23 исключены слово «Временными» и шифр указаний «СН 305-65».

В разделе 3 исключены подзаголовки «Производственные и вспомогательные здания» и «Склады».

Раздел 3 дополнен пунктом 3.30 следующего содержания:

«3.30. При проектировании зданий и помещений с взрывоопасными и взрывопожароопасными производствами должны выполняться соответствующие требования Указаний по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений химической промышленности».