


УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
начальника Департамента  
научно-технической политики  
и развития  
  
РАО "ЕЭС России"  
А.П. Ливичский  
26. 03. 2001 г.

---

**ИЗМЕНЕНИЕ № 5 РД 34.37. 505–83**

**"Методические указания по силикатной обработке подпиточной воды сетевого тракта ТЭЦ"**

---

*Дата введения 2001-04-01*

Продлить срок действия РД 34.37.505–83 до 2006-01-01.

Пункт 3.6.2 (первый абзац) после слов "тракта до деаэратора" дополнить словами "... а также в обратную воду теплосети при снижении силикатного модуля в рабочем растворе до 2 с помощью добавления раствора едкого натра и снижения концентрации  $\text{SiO}_2$  в рабочем растворе до 10 %".

ПМБ ВТИ. Тираж *100* экз. Зак. № *87*