




**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ**

ОАО "НПО ЦКТИ"	Отдел №24	Извещение БВАИ.96-2012	СТО ЦКТИ 321.05-2009				
ДАТА ВЫПУСКА	Приказ ОАО "НПО ЦКТИ" № <u>149</u> от <u>25.04.2012</u>		Лист	Листов 1			
ПРИЧИНА	Предложение ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЭЭМ» исх. №0026 от 12.01.2012 и исх. №3714 от 01.11.2011			Код 9			
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ	Не отражается						
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ	По графику ТПП						
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	-----						
РАЗОСЛАТЬ	ЗАО «Энергомаш (Белгород)-БЭЭМ», ОАО «ЗиО», ОАО «Красный котельщик», ОАО «Сибэнергомаш», БИКЗ						
ПРИЛОЖЕНИЕ	-----						
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ						
1	<p>1. Пункт 4.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- второй абзац изложить в следующей редакции: «не менее 100 мм – для исполнений 011-015, 91-105, 171-185, 251-255, 311-320, 381-395, 461-475, 541-545».</li> <li>- третий абзац изложить в следующей редакции: «не менее (<math>D_0 + 200</math>) мм – для исполнений 026-080, 106-160, 186-240, 266-300, 326-370, 396-450, 476-530, 546-580».</li> </ul> <p>2. Таблица 1. Исполнения 181-185. В графе "<math>D_0</math>" заменить цифру 69 на 89; в графе "<math>d_p</math> номин." заменить цифру <u>89</u> на 69. "</p> <p>3. Таблица 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнения 251-255. В графе "<math>s_1</math>" заменить цифру <u>11,0</u> на 10,3.</li> <li>- исполнения 466-530. Заменить величину овальности «а» с 6% на 7%.</li> </ul>						
СОСТАВИЛ	Табакман М.Л.		13.04.12	НОРМО-КОНТРОЛЕР	Кубышкин А.П.		12.04.2012
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС							

  
10.04.12