

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Минтранса России
от 26 марта 2009г. № 47

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЭ 100-2002 «Посты секционирования переменного тока. Нормы безопасности»:

- 1) в наименовании документа после слов «Посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения»
- 2) в главе 1 после слов «посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения».
- 3) В главе 2 после слов: «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».
- 4) в наименовании таблицы 1 после слов «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».
- 5) в таблице 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5
3. Сопротивление изоляции, не менее, МОм	ПУЭ п.1.8.25		ПУЭ п.1.8.25	Испытания
3.1 Главных силовых цепей		100		
3.2 Вторичных цепей		0,5		

пункт 5 изложить в новой редакции:

1	2	3	4	5
5. Превышение температуры токоведущих частей над температурой воздуха 40°С, при номинальном токе в установившемся режиме, °С	ГОСТ 8024 п.1.1		ГОСТ 8024 п.2	Испытания
шин		80		
контактных соединений без покрытий		50		

1	2	3	4	5
с покрытием оловом		65		

пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5
6. Оснащенность поста (пункта) блокировками для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по назначению	ПУЭ п.1.1.32	Наличие блокировок. Функционирование по назначению	ГОСТ Р 52726 п. 8.6	Органолептический контроль. Функциональные испытания.
7. Оснащенность входных дверей поста (пункта) блокировками и замками, исключая доступ к токоведущим частям для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по назначению	ПУЭ п.1.1.32	Наличие блокировок. Функционирование по назначению	ГОСТ Р 52726 п. 8.6	Органолептический контроль. Функциональные испытания.
8. Усилие на рукоятку привода заземлителя, при котором не должно нарушаться действие блокировки, Н, не более	ГОСТ Р 52726 п. 8.6	400	ГОСТ Р 52726 п. 8.6	Испытания.

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5
10. Оснащенность поста (пункта) устройствами пожарной сигнализации.	ГОСТ 12.1.004 п.3.6	Наличие устройств и датчиков пожарной сигнализации	СТ ССФЖТ ЦЭ 135	Органолептический контроль
11 Оснащенность двери поста (пункта) знаком «Опасность поражения электрическим током»	ПУЭ п. 1.1.32	Наличие знака		Органолептический контроль

в пунктах 12 и 14 в графе 1 после слова «поста» добавить слова «(пункта)».

б) таблицу 2 дополнить строками в следующей

редакции:

1	2	3	4	5
ГОСТ Р 52726-2007	Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.		
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования	Госстандарт России		1-1-95
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	Минэнерго СССР 2006, 7-е изд.		

7) в таблице 2 исключить следующие строки:

1	2	3	4	5
ГОСТ 680-90	Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности	Госстандарт России		
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	Минэнерго СССР 1985, 6-издание		1 VI 96