


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Начальника
Департамента научно-технической
политики и развития
ОАО РАО "ЕЭС России"


А.В.Бобылев
"25" марта 2003 г.

Изменение № 2

РД 34.17.435-95 г.

"Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа".

1. Продлить срок действия РД 34.17.435-95 до 01.01.2006 г.
2. Изложить в новой редакции пункты 2.2 и 2.5 РД 34.17.435-95:
 - п.2.2.** "Техническое диагностирование котлов и оформление заключения по его результатам должны выполнять экспертные (специализированные) организации".
 - п.2.5.** "Контроль неразрушающими методами должны проводить специалисты, аттестованные в соответствии с "Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля" (ПБ 03-440-02), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России № 3 от 23.01.02, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 рег. № 3378 и имеющие квалификационный уровень не ниже второго".

Рассылается по спискам: 4, 5, 8 - по экз., ДНТП и Р - 10 экз.

В.В. Гусев т. 220-51-63



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ
НАДЗОР РОССИИ
(Госгортехнадзор России)

105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, 4, корп. 8

Факс: 261-60-43

E-mail: gosnadzor@gosnadzor.ru

27.03.2003 № 12-06/268

На № _____

Заместителю исполнительного
директора ВТИ

Резинских В.Ф.

Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями согласовывает изменение № 2 к РД 34.17.435-95 «Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа».

Заместитель начальника управления

267-32-34

Н.А. Хапонен