

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.369.103-76  
 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.  
 СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ. ЩИТЫ.  
 Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указанием Министерства  
 тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения  
 от 28.12.87 № ВА-002-1/5843

Дата введения  
 01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Таблица. Графы "L", "C", "B", "Развернутая длина L<sub>1</sub>" и  
 "Масса, кг" изложить в новой редакции:

Обозначение щита	L	C	B	L <sub>1</sub>	Масса, кг
01 ОСТ 108.369.103-76	236	164	140	270	0,90
02 ОСТ 108.369.103-76	236	190	200	298	1,40
03 ОСТ 108.369.103-76	260	192	200	298	1,40
04 ОСТ 108.369.103-76	304	236	300	340	2,40
05 ОСТ 108.369.103-76	304	236	300	340	2,40
06 ОСТ 108.369.103-76	394	302	360	440	2,82
07 ОСТ 108.369.103-76	394	302	400	440	4,22

ГР 803943/02 01.03.88