

Извещение №1
об изменении ОСТ 34 268-75 Опоры пружинные крутоизогнутых
отводов. Конструкция и размеры.

Срок введения с 1 июня 1980 г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		1
1		

Пункт 7. " Лист $\frac{5 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{Вст } 3 \text{ сл } 3 \text{ ГОСТ } 14637-69}$ " заменить на
Лист $\frac{6-ПН-5 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{Вст } 3 \text{ сл } 3 \text{ ГОСТ } 14637-69^*}$ " ;

дополнить новыми словами: " дет. 8 (черт. 1) — сталь 20
ГОСТ 1050-74*, технические требования по ГОСТ 1759-70*".

Причина изменения — введение технологических улучшений,
устранение ошибок.

Указание о внедрении — задел использовать.

Приложение : стр. 22 ост 34 268-75.

7. *Материал:*

дет. 8 (черт. 1-3) — сталь 20 ГОСТ 1050-74,* *технические требования по ГОСТ 1759-70**

дет. 4 (черт. 1 и 3) и дет. 2 (черт. 4) — Труба $\frac{D_n \times S \times L \text{ ГОСТ } 10704-63.}{820 \text{ ГОСТ } 10705-63.}^*$

дет. 6 (черт. 1) — Круг $\frac{B d \text{ ГОСТ } 2590-71}{20 \text{ ГОСТ } 1050-74.}^*$;

дет. 5 (черт. 1-3), дет. 3 (черт. 3) и дет. 1 (черт. 4) —

— Лист $\frac{Б-ПН-С \text{ ГОСТ } 19903-74}{В Ст 3 сп 3 \text{ ГОСТ } 14637-69.}^*$

8. *Маркировать:* обозначение по стандарту и товарный знак завода - изготовителя.

9. В случае установки аппараты под трубопроводам с тепловым перемещением вверх - гайки должны быть удалены.

10. Остальные технические требования по ОСТ 34 279-75.

11.* Размеры для справок.