

Извещение 3.193-91 к Сборнику СТК 3-19-90

СОГЛАСОВАНО;

Заместитель директора ГПСИ

"Проектмонтавтоматика"

 М.А. Чудинов

" 18 " 11 1991 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Генерального директора

ассоциации "Монтавтоматика"

 М.Б. Полищук

" 19 " XI 1991 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ З.193-91


об изменении типовых конструкций " Устанонка
аппаратов внутри щитов по ОСТ 36.13-90 "

(Сборник СГКЗ-19-90)

рег. № 21-91

Заместитель начальника
РСПКБ

Зав.отделом




Н.Н. Краснополский

В.Ф. Ткаченко

1991

	ИЗВЕЩЕНИЕ		Обозначение		Путь		112	113	114
	3.193-91		Сборник СТКЗ-19-90		Корректировка конструкторской документации		0	2	3
Отд. 39	Дата выпуска	Срок изм.		Срок действия ПИ	Указание о введении в				
Указание о задле	На задле не отражается								

Изм. 1	Содержание изменения				Применимость	
	<p><u>ТКЗ-242-90 лист 1</u> В графе листов № 5</p> <p><u>ТКЗ-242-90 лист 4</u> 30 40 В графе лист № 5</p> <p>ТКЗ-242-90 лист 3 без изм. аннулируются</p> <p><u>ТКЗ-244-90 лист 1</u> В графе листов № 3</p>				<p>Установка аппаратов внутри щитов по ОСТ 36.13-90 СТКЗ-19-90 Заказ 4918</p>	
					Разослать	
					Отд. 21, 23, 39 и внешним абонентам	

0-119 22.11.90
 Отд. 39
 11.10.90

Составил	Препровел	Т. контроль	Н. контроль	Утвердил	Продст. занесение	Приложение
Чуралово	Слюсарев		Шаповалова	Миндрин	Литус	
11.10.90			14.11		Литус	
Исполнитель исправляет		Контр. копию исправия				

№ п/п

Содержание наименования

1

ТКЗ-243-90 лист 2

ПР15	498	526		122
ПР16	85	113		24
ПР17	155	183		40
ПР18	165	193		42
ПР19	386	414		89

ПР15Т	498	526		122
ПР16Т	85	113		24
ПР17Т	155	183		40
ПР18Т	165	193		42
ПР19Т	386	414		89

Примечание. Вновь выпущены ТКЗ-242-90 листы 3, 4 ;
ТКЗ-244-90 лист 3.

А-11У 22.11.91 СДЗ

Размеры, мм

Продолжение табл 1

Условное наименование для климатического исполнения		А	Н	Покрытие	Масса, кг	Поз 1	Поз 2	Поз 3	Поз 4	Поз 5
						Скоба	Шпилька	Гайка	Шайба	Шайба
						К о л и ч е с т в о				
						1	2	2	2	2
						Условное наименование		Условное обозначение		
УХЛ Э.1	ТВЗ 04	85	175	Ц 9 ХР	0,213	СХ13	ШХ	М6-6Н5 019	6 65Г 019	6 02 016
ХП 13	—			Ц 15 ХР						
—	ХП 13Т	155	220	Ц 9 ХР	0,254	СХ14				
ХП 14	—			Ц 15 ХР						
—	ХП 14Т	165	190	Ц 9 ХР	0,308	СХ15				
ХП 15	—			Ц 15 ХР						
—	ХП 15Т	386	400	Ц 9 ХР	0,280	СХ16				
ХП 16	—			Ц 15 ХР						
—	ХП 16Т			Ц 9 ХР	0,629	СХ17				
ХП 17	—			Ц 15 ХР						
—	ХП 17Т									

Изд. 1. 1981 г. Подпись и дата: _____
 310-8

Изм. Лист № докум. Подпись Дата


TK 3-242-90

Лист
3

ЭРЧОТ.13

Rz25 (✓) (✓)

Таблица 2



Условное наименование	Размеры, мм		Масса, кг
	B	H	
СХ1	66	130	0,191
СХ2	84		0,202
СХ3	92	140	0,212
СХ4	124	130	0,225
СХ5	132	140	0,241
СХ6	138	105	0,202
СХ7	162	170	0,294
СХ8	164	55	0,161
СХ9	172	130	0,253
СХ10	244	285	0,477
СХ11	252	140	0,312
СХ12	316	280	0,513
СХ13	79	105	0,169
СХ14	49		0,210
СХ15		150	0,264
СХ16	159	120	0,236
СХ17	380	315	0,585

1.* Размер для справок

2. Материал - лист 6-ПН-2.5 ГОСТ 19904-74
5-2-Н-10 ГОСТ 16323-70

Уд. весов. Подпись и дата (или штамп) Изд. № 1/84
ИР-83 Л. 17. 84

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

TK3-242-90

Лист 4

