

Изменение № 2 ГОСТ 10348—80 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.08.89 № 2664

Дата введения 01.04.90

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т категории размещения 2—5 по ГОСТ 15150—69».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 1): «1.1. Марки и наименование кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Коды ОКП приведены в приложении 2»;

таблица 1. Исключить графу: «Код ОКП».

Пункт 1.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Расчетная масса кабелей приведена в приложении 1».

Пункт 1.5. Пример условного обозначения дополнить абзацем: «То же, в тропическом исполнении:

Кабель МКЭШ-Т 7×0,75 ГОСТ 10348—80».

Пункт 2.2.1. Заменить слова: «и классу 2» на «и классам 2 или 3»;

исключить слова: «с массовой долей олова 59—61 %».

Пункт 2.2.5 после слов «припой оловянно-свинцовый» дополнить словами: «не ниже марок ПОС 61, ПОС 61М, ПОССУ 61—0,5»;

дополнить абзацем (после пятого): «пластикат поливинилхлоридный — марке 040 (рецептуры 239, 239/1, 239 ГС, 288 ГС) для оболочки кабелей тропического исполнения по ГОСТ 5960—72».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5.3а: «2.5.3а. Кабели климатического исполнения Т должны быть стойкими к воздействию плесневых грибов».

(Продолжение изменения к ГОСТ 10348—80)

Пункт 3.2.3. Первый абзац после ссылки на п. 2.3.3а дополнить ссылками: 5.1, 5.2.

Пункт 4.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 16962—71 на ГОСТ 20.57.406—81.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5.3а: «4.5.3а. Испытанию на воздействие плесневых грибов (п. 2.5.3а) подвергают образцы материала оболочки кабелей по ГОСТ 20.57.406—81 (метод 214—1). Степень обрастания — не более 3 баллов».

Пункт 4.6.2. Первый абзац. Заменить слово: «сохраняемость» на «сохраняемость (п. 2.6.2)».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6.3: «4.6.3. Качество и правильность маркировки и упаковки (пп. 5.1, 5.2) проверяют внешним осмотром».

Пункт 5.1 дополнить абзацами: «Диаметр шейки барабана или внутренний диаметр бухты должен быть не менее 100 мм.

Длина нижнего конца кабеля на барабане, выведенного для испытаний, должна быть не менее 0,1 м.

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ-4 по ГОСТ 15150—69».

Приложение дополнить номером — 1;

заменить слова: «Номинальная масса» на «Расчетная масса» (3 раза).

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 185)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10348—80)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Коды ОКП и контрольные числа монтажных кабелей

Марка	Коды ОКП	Контрольное число
МКШ	35 4833 0100	10
МКЭШ	35 4833 0200	07
МКШМ	35 4833 0600	06
МКШ-Т	35 4833 1600	02
МКЭШ-Т	35 4833 1700	10

(ИУС № 12 1989 г.)