



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(РОССТРОЙ)

В.Е. Татарову

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
тел.: (095) 930-17-55; факс (095) 938-22-02

119991, Москва, пр.Вернадского 41, стр.1

20.04.08. № 02-554

На № _____

На № Д 05/03/184 от 30.03.2007

Уважаемый Виталий Егорович!

Управление строительных программ с привлечением ФГУ «Центр технической оценки продукции в строительстве» рассмотрело поставленные в Вашем письме вопросы и сообщает.

В соответствии с НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности», помещения производственных зданий категории Д характеризуются наличием в них только негорючих веществ и материалов в холодном состоянии. Разработанный в развитие СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и действующий с 1 января 2002 г. СНиП 30-03-2001 «Производственные здания» предусматривает, что одноэтажные производственные здания категории Д могут иметь IV степень огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности С0 и С1 по СНиП 21-01-97 без ограничения площади пожарного отсека.

Учитывая, что помещения насосных станций наружного противопожарного водоснабжения относятся к производственным помещениям категории Д по НПБ 105-03, Управление считает, что на здания насосных могут распространяться указанные требования СНиП 30-03-2001 по степени огнестойкости (не ниже IV) и классу конструктивной пожарной опасности (С0 и С1).

Начальник Управления
строительных программ

С.Н. Малышев